



Öppna ytor (golvyta större än 60 m<sup>2</sup>, eller mindre om det finns ytterligare risker, exempelvis att många människor kan uppehålla sig där) skall ha nödbelysning på hela lokalens golvyta för att vid strömavbrott ge minst 0,5 lux, bortsett från 0,5 m närmaste vägg.

EX-TUBEN 600lm Permanentdrift / beredskapsdrift AT - Central reservkraft A					lm nödljus
h (m)	X1	X2	Y1	Y2	
3,0 M	5,4 M	13,0 M	5,4 M	13,0 M	600
4,0 M	6,1 M	15,0 M	6,1 M	15,0 M	600
5,0 M	6,6 M	17,5 M	6,6 M	17,5 M	600