






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark AT	73 000 04	2x10W LED		Armatyr: Strålkastaraggregat Stark AT Ljuskälla: 2x10W LED (2x900lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark AT	73 000 07	4x10W LED		<p>Armatyr: Strålkastaraggregat Stark AT Ljuskälla: 4x10W LED (4x900lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)</p>


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark AT	73 000 08	2x33W LED		<p>Armatur: Strålkastaraggregat Stark AT</p> <p>Ljuskälla: 2x33W LED (2x2500lm)</p> <p>Montage: På vägg och i tak.</p> <p>Batteritid: > 1h</p> <p>IP54 (aggregat)</p> <p>IP65 (strålkastarna)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark AT	73 000 09	2x55W LED		<p>Armatyr: Strålkastaraggregat Stark AT Ljuskälla: 2x55W LED (2x4200lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark WL	73 405 39	2x10W LED		Armatur: Strålkastaraggregat Stark WL Ljuskälla: 2x10W LED (2x900lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark WL	73 000 03	4x10W LED		<p>Armatyr: Strålkastaraggregat Stark WL Ljuskälla: 4x10W LED (4x900lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark WL	73 000 00	2x33W LED		<p>Armatyr: Strålkastaraggregat Stark WL Ljuskälla: 2x33W LED (2x2500lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)</p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Strålkastaraggregat Stark WL	73 000 01	2x55W LED		<p>Armatyr: Strålkastaraggregat Stark WL Ljuskälla: 2x55W LED (2x4200lm) Montage: På vägg och i tak. Batteritid: > 1h För anslutning till centralt trådlöst övervakningssystem WirelessControl. IP54 (aggregat) IP65 (strålkastarna)</p>