



# CHECKLISTA CLOUD CONTROL

## Krav inför driftsättning

Denna checklista är avgörande om driftsättningen av ert system ska gå att genomföra eller inte. Checklistan fylls i av ledande montör och ALLA punkter måste vara gjorda och ikryssade innan SAC Nordic kan skicka ut tekniker för driftsättning.

### VIKTIGT

Läs igenom handhavandet INNAN armaturer och gateways monteras.

- Skickat in planritningar för överordnat system - Effekta behöver dwg-filer med bara väggar och armaturer
- Armaturer är spänningsatta - Glöm ej batteristick
- Armaturer är registrerade eller namngivna - (MAC-adresser utplacerade)
- Gateway är spänningsatt - Är monterad och inkopplad
- Nätverksuppkoppling till Gateway - (IP-adress)
- Antenn på gateway monterad rätt - mer info i manualen
- Övriga önskemål:

Samtliga steg är förutsättningar för att vi ska kunna skicka ut en tekniker från SAC Nordic.

PROJEKTINFORMATION	
* Ordernummer	* Projekt
* Antal levererade armaturer	* Antal installerade armaturer*
* Antal levererade gateway	* Antal installerade gateway*

Det \*-markerade fylls i av SAC. Fyll i uppgifter om antal installerade.

KONTAKTINFORMATION	
<b>Kontaktperson ledande montör:</b>	
Telefon:	Mail:
<b>Fastighetsskötare:</b>	
Telefon:	Mail:
Ifyllt av:	Datum:
Signatur:	

\* Fyll i och skicka till: